

2-1 2系焼却施設

施設名	みどり園
施設場所	兵庫県西脇市富吉南町262番地の1

2-2 2系焼却施設運転状況

項目	イ;焼却処分量	ロ; 燃焼ガス温度等(連続測定)			ハ;ばいじんの除去に関する事項	ニ; 排ガス測定に関する事項							
	種類 可燃ごみ	燃焼ガス温度 (平均温度)		一酸化炭素 濃度 (平均濃度)	除去箇所	測定日 分析日	ダイオキシン類 濃度	硫黄酸化物 濃度	ばいじん濃度	ばい煙量	塩化水素 濃度	窒素酸化物 濃度	
測定位置		燃焼室中	集塵器入口	集塵器出口	ガス冷却室 及び集塵器		煙突出口	煙突出口	煙突出口	煙突出口	煙突出口	煙突出口	
単位	t	℃	℃	PPM	日	日	ng-TEQ/m ³ N	m ³ N/h	g/m ³ N	m ³ N/h	mg/m ³ N	PPM	
維持管理 基準値		800以上	200以下	100以下			5以下	測定毎 計算値	0.25以下		700以下	250以下	
H 2 8 年	4月	1,213	866	180	21	25	15	0.089	0.039	定量下限値 以下	38,600	6	123
	5月	355	863	179	28	16 19 30							
	6月	208	869	180	31								
	7月	1,283	864	180	25	25							
	8月	884	857	181	30	29	5	0.097	0.047	定量下限値 以下	47,300	6	117
	9月												
	10月	1,015	859	181	31								
	11月	1,370	851	180	24	28							
	12月	1,211	854	180	29	26	21	0.15	0.044	定量下限値 以下	43,800	4	65
H 2 9 年	1月	380	863	180	31	16 19							
	2月	96	844	181	27								
	3月	1,204	867	177	11	6 27							

注1) 燃焼ガス温度及び集塵器入口温度並びに一酸化炭素濃度は平均値での値です。

注2) ばいじん除去に関する事項は焼却運転中は連続排出のため、休炉期間中に行った清掃日です。

注3) ダイオキシン類測定は年/1回以上、それ以外の測定は6ヶ月に1回以上の測定です。

注4) 排ガス中のばい煙濃度測定結果は、酸素濃度値12%換算値です。

注5) 各測定項目については連続測定をしており、データ量が多いため閲覧を希望される方は、事務局(北播磨清掃事務組合)にお問い合わせください。