

3-1 最終処分場(管理型最終処分場)

施設名	南部処理センター
施設場所	多可郡多可町中区西安田字中嶋前722-59

採水場所	地下水・上流側	上流側サンプリング井戸
	地下水・下流側	一般家庭井戸水
	放流水	放流水槽

3-2 埋立状況・地下水・放流水の維持管理状況

項目	埋立状況				地下水・放流水の状況									
	埋立てた廃棄物の種類				上段:採水日 下段:分析日	地下水・上流側		地下水・下流側		放流水				
種類	その他の不燃物類	焼却灰等		計		電気伝導率	塩化物イオン	電気伝導率	塩化物イオン	水素イオン	BOD	COD	SS	TN
単位	kg	kg	kg	kg	月/日	mS/m	mg/L	mS/m	mg/L	—	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
維持管理基準														
H25年	4月				4月19日	62	15	14	7	8.3	1.0未満	4.2	2	1.5
					5月8日									
	5月				5月14日	72	13	15	5	8.6	1.6	5.3	5	1.7
					5月29日									
	6月				6月4日	67	16	15	6	8.3	1.0未満	3.4	2	1.5
					6月18日									
	7月				7月3日	65	7	12	6	8.2	1.0未満	3.0	1未満	2.6
					7月18日									
	8月				8月13日	67	12	14	6	8.4	1.0未満	2.8	1未満	2.5
					8月30日									
	9月				9月6日	57	3	15	6	8.1	1.0未満	2.9	1未満	2.4
					9月25日									
10月				10月1日	69	5	18	10	8.2	1.0未満	2.8	1未満	2.9	
				10月16日										
11月				11月6日	58	4	16	9	8.2	1.0未満	2.3	1未満	3.0	
				11月29日										
12月				12月3日	56	4	13	7	8.2	1.0未満	2.3	1未満	2.6	
				12月13日										
H26年	1月				1月7日	58	7	13	7	8.3	1.0未満	2.3	1	2.8
					1月22日									
	2月				2月6日	55	13	13	6	8.3	1.0未満	2.4	1	2.7
					2月25日									
	3月				3月4日	65	10	15	6	8.3	1.0未満	2.8	1	2.7
			3月14日											
合計														

注:地下水及び放流水に係る全項目の測定並びにダイオキシン類測定は、年1回以上を予定し、その結果は、別紙(3-5、3-6)にて公表します。

3-3 埋立地・浸出水処理設備・その他設備の維持管理状況

点検箇所	点検日	擁壁等の点検	遮水工の点検	調整池の点検	浸出水処理施設の点検	防凍措置の点検	異常時に措置を講じた年月日及び内容等	
							点検の結果	○:異常なし ×:異常あり —:点検項目に該当せず
H25年	4月	4月26日	○	○	○	○		
	5月	5月22日	○	○	○	○		
	6月	6月26日	○	○	○	○		
	7月	7月26日	○	○	○	○		
	8月	8月28日	○	○	○	○		
	9月	9月27日	○	○	○	○		
	10月	10月30日	○	○	○	○		
	11月	11月20日	○	○	○	○		
12月	12月27日	○	○	○	○			
H26年	1月	1月29日	○	○	○	○		
	2月	2月26日	○	○	○	○		
	3月	3月26日	○	○	○	○		

3-4 残余容量の測定

年度	内容	計測日	残余容量(m ³)
H24	前年度残余容量		0
H25			

注:本施設は、平成20年12月31日に埋立を終了しています。

3-5 地下水に係る全項目測定

(南部処理センター管理型最終処分場関連)

採取場所	採取年月日	地下水 上流側		地下水 下流側		基準値
		年月日	8月13日	2月6日	8月13日	
分析年月日	年月日	8月30日	2月25日	8月30日	2月25日	
1 アルキル水銀	mg/L	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
2 総水銀(※)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下
3 カドミウム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.01以下
4 鉛	mg/L	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下
5 六価クロム	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.05以下
6 砒素	mg/L	0.009	0.003	0.001未満	0.001未満	0.01以下
7 シアン	mg/L	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
9 トリクロロエチレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.03以下
10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.01以下
11 ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
12 四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02以下
15 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.04以下
16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1以下
17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.006以下
18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
19 チウラム	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.006以下
20 シマジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
21 チオベンカルブ	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.02以下
22 ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
23 セレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
24 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
25 1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
26 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
採取年月日	年月日	8月13日	2月6日	8月13日	2月6日	基準値
分析年月日	年月日	9月25日	3月10日	9月25日	3月10日	
27 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.068	0.096	0.062	0.087	1以下

注:本測定の地下水 上流側及び地下水 下流側は、南部処理センター安定型最終処分場のそれぞれを兼ねています。

3-6 放流水に係る全項目測定

(南部処理センター管理型最終処分場関連)

採取場所	採取年月日	放流水槽		基準値
		年月日	8月13日	
分析年月日	年月日	8月30日	2月25日	
1 アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	検出されないこと
2 総水銀(注1)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.1以下
4 鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.1以下
5 有機燐化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	1以下
6 六価クロム化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.5以下
7 砒素及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.1以下
8 シアン化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	1以下
9 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.003以下
10 トリクロロエチレン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.3以下
11 テトラクロロエチレン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.1以下
12 ジクロロメタン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.2以下
13 四塩化炭素	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.02以下
14 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.04以下
15 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.2以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.4以下
17 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.01未満	0.01未満	3以下
18 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.06以下
19 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.02以下
20 チウラム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.06以下
21 シマジン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.03以下
22 チオベンカルブ	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.2以下
23 ベンゼン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.1以下
24 セレン及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.1以下
25 ほう素及びその化合物	mg/L	1.0	1.6	10以下
26 ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	8以下
27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	2.5	2.4	(注2)
28 水素イオン濃度	—	8.4	8.3	5.8~8.6
29 生物学的酸素要求量	mg/L	1.0未満	1.0未満	60以下
30 化学的酸素要求量	mg/L	2.8	2.4	90以下
31 浮遊物質	mg/L	1未満	1	60以下
32 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/L	1未満	1未満	5以下
33 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	mg/L	1未満	1未満	30以下
34 フェノール類含有量	mg/L	0.02未満	0.02未満	5以下
35 銅含有量	mg/L	0.01未満	0.01未満	3以下
36 亜鉛含有量	mg/L	0.01未満	0.01	2以下
37 溶解性鉄含有量	mg/L	0.1未満	0.1未満	10以下
38 溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1未満	0.1未満	10以下
39 クロム含有量	mg/L	0.02未満	0.02未満	2以下
40 大腸菌群数	個/cm ³	59	30未満	3000以下
41 窒素含有量	mg/L	2.5	2.7	60以下
42 燐含有量	mg/L	0.01	0.02	8以下
43 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	—
44 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.02未満	0.02未満	—
45 1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.5以下

採取年月日	年月日	8月13日	2月6日	基準値
分析年月日	年月日	9月25日	3月5日	
43 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.014	0.028	10以下

(注1)は、水銀及びアルキル水銀、その他水銀化合物を示す。

(注2)は、アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素100mg/L以下の基準です。