

5-1 最終処分場(管理型最終処分場)

施設名	北部クリーンセンター
施設場所	多可郡多可町加美区箸荷字下川900-1

採水場所	地下水・上流側;	サンプリング井戸
	地下水・下流側;	サンプリング井戸
	放流水;	放流水槽

5-2 埋立状況・地下水・放流水の維持管理状況

項目	埋立状況				地下水・放流水の状況									
	埋立てた廃棄物の種類				上段:採水日 下段:分析日	地下水・上流側		地下水・下流側		放流水				
種類	その他の不燃物類	焼却灰等		計		電気伝導率	塩化物イオン	電気伝導率	塩化物イオン	水素イオン	BOD	COD	SS	TN
単位	kg	kg	kg	kg	月/日	mS/m	mg/L	mS/m	mg/L	—	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
維持管理基準														
H28年	4月				4月20日	5.6	3.0	5.5	3.0	7.6	<0.5	0.7	<1	1.8
					4月27日									
	5月				5月9日	5.4	3.0	5.4	3.0	7.8	<0.5	0.7	<1	1.7
					5月26日									
	6月				6月2日	6.2	3.0	6.1	3.0	7.9	<0.5	0.9	<1	1.9
					6月13日									
	7月				7月7日	7.0	3.0	6.8	3.0	7.4	<0.5	0.9	<1	2.3
					7月19日									
	8月				8月4日	7.4	3.0	9.8	3.0	7.5	<0.5	1.0	<1	2.3
					8月18日									
	9月				9月5日	8.5	3.0	8.5	3.0	7.5	0.8	1.5	<1	3.0
					9月12日									
10月				10月12日	7.4	3.0	6.8	3.0	7.4	<0.5	1.0	<1	3.0	
				10月25日										
11月				11月8日	6.4	3.0	6.9	4.0	7.6	<0.5	1.3	<1	2.5	
				12月6日										
12月				12月5日	6.3	2.0	7.2	2.0	7.5	<0.5	1.4	<1	2.4	
				12月16日										
H29年	1月				1月10日	5.8	3.0	6.2	3.0	7.8	<0.5	1.3	<1	3.0
					1月19日									
	2月				2月2日	6.4	5.0	7.3	4.0	7.9	0.6	1.8	1.0	2.7
					2月15日									
3月				3月2日	5.3	3.0	6.0	3.0	7.7	<0.5	1.1	<1	2.7	
				3月22日										
合計														

注:地下水及び放流水に係る全項目の測定並びにダイオキシン類測定は、年1回以上を予定し、その結果は、別紙(5-5、5-6)にて公表します。

5-3 埋立地・浸出水処理設備・その他設備の維持管理状況

点検箇所	点検日	擁壁等の点検	遮水工の点検	調整池の点検	浸出水処理施設の点検	防凍措置の点検	異常時に措置を講じた年月日及び内容等	
							点検の結果	○:異常なし ×:異常あり —:点検項目に該当せず
H28年	4月	27日	○	○	○	○	○	
	5月	19日	○	○	○	○	○	
	6月	24日	○	○	○	○	○	
	7月	21日	○	○	○	○	○	
	8月	26日	○	○	○	○	○	
	9月	21日	○	○	○	○	○	
	10月	28日	○	○	○	○	○	
	11月	24日	○	○	○	○	○	
	12月	22日	○	○	○	○	○	
H29年	1月	31日	○	○	○	○	○	
	2月	24日	○	○	○	○	○	
	3月	21日	○	○	○	○	○	

5-4 残余容量の測定

年度	内容	計測日	残余容量(m ³)
H27	前年度残余容量		0
H28			

注:本施設は、平成22年3月31日に埋立を終了しています。

5-5 地下水に係る全項目測定

(北部クリーンセンター管理型最終処分場関連)

採取場所		地下水 上流側		地下水 下流側		基準値	
採取年月日	年月日	5月9日	11月8日	5月9日	11月8日		
分析年月日	年月日	5月26日	12月6日	5月26日	12月6日		
1	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	検出されないこと	
2	総水銀(※)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005以下	
3	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.01以下	
4	鉛	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	
5	六価クロム	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	0.05以下	
6	砒素	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.01以下	
7	シアン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	検出されないこと	
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	検出されないこと	
9	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.03以下	
10	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	
11	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下	
12	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下	
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004以下	
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0.1以下	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0.04以下	
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	1以下	
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006以下	
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下	
19	チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006以下	
20	シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下	
21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下	
22	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	
23	セレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	
24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下	
25	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	0.05以下	
26	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	0.04以下	
採取年月日	年月日	5月9日	11月8日	5月9日	12月12日	基準値	
分析年月日	年月日	6月17日	12月6日	6月17日	1月10日		
27	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.026	0.018	0.02	0.015	1以下

5-6 放流水に係る全項目測定

(北部クリーンセンター管理型最終処分場関連)

採取場所		放流水槽		基準値	
採取年月日	年月日	5月9日	11月8日		
分析年月日	年月日	5月26日	12月6日		
1	アルキル水銀化合物	mg/L	<0.0005	検出されないこと	
2	総水銀(注1)	mg/L	<0.0005	0.005以下	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.001	0.1以下	
4	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	0.1以下	
5	有機リン化合物	mg/L	<0.1	1以下	
6	六価クロム化合物	mg/L	<0.02	0.5以下	
7	砒素及びその化合物	mg/L	<0.005	0.1以下	
8	シアン化合物	mg/L	<0.1	1以下	
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	<0.005	0.003以下	
10	トリクロロエチレン	mg/L	<0.003	0.3以下	
11	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.1以下	
12	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	0.2以下	
13	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	0.02以下	
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	0.04以下	
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	1以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	0.4以下	
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	3以下	
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	0.06以下	
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	0.02以下	
20	チウラム	mg/L	<0.006	0.06以下	
21	シマジン	mg/L	<0.003	0.03以下	
22	チオベンカルブ	mg/L	<0.02	0.2以下	
23	ベンゼン	mg/L	<0.001	0.1以下	
24	セレン及びその化合物	mg/L	<0.005	0.1以下	
25	ほう素及びその化合物	mg/L	0.3	0.4	10以下
26	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.19	8以下
27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	1.6	2.4	(注2)
28	水素イオン濃度	—	7.8	7.6	5.8~8.6
29	生物学的酸素要求量	mg/L	<0.5	<0.5	60以下
30	化学的酸素要求量	mg/L	0.7	1.3	90以下
31	浮遊物質	mg/L	<1	<1	60以下
32	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/L	<0.3	<0.3	5以下
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	mg/L	<0.3	<0.3	30以下
34	フェノール類含有量	mg/L	<0.01	<0.01	5以下
35	銅含有量	mg/L	<0.01	<0.01	3以下
36	亜鉛含有量	mg/L	0.06	<0.01	2以下
37	溶解性鉄含有量	mg/L	<0.05	<0.05	10以下
38	溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.05	<0.05	10以下
39	クロム含有量	mg/L	<0.05	<0.02	2以下
40	大腸菌群数	個/cm ³	<10	<10	3000以下
41	窒素含有量	mg/L	1.7	2.5	60以下
42	燐含有量	mg/L	<0.01	<0.01	8以下
43	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	-
44	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	0.5以下

45	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	<0.0002	-
	採取年月日	年月日	5月9日	11月8日	基準値
	分析年月日	年月日	6月17日	12月6日	
46	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.000024	0.000024	10以下

(注1)は、水銀及びアルキル水銀、その他水銀化合物を示す。

(注2)は、アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素100mg/L以下の基準です。