

2-1 2系焼却施設

|      |                   |
|------|-------------------|
| 施設名  | みどり園              |
| 施設場所 | 兵庫県西脇市富吉南町262番地の1 |

2-2 2系焼却施設運転状況

| 項目          | イ;焼却処分量    | ロ; 燃焼ガス温度等(連続測定) |       |                       | ハ;ばいじんの除去に関する事項 | ニ; 排ガス測定に関する事項 |                         |                    |                    |                    |                     |             |    |
|-------------|------------|------------------|-------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|----|
|             | 種類<br>可燃ごみ | 燃焼ガス温度<br>(平均温度) |       | 一酸化炭素<br>濃度<br>(平均濃度) | 除去箇所            | 測定日<br>分析日     | ダイオキシン類<br>濃度           | 硫黄酸化物<br>濃度        | ばいじん濃度             | ばい煙量               | 塩化水素<br>濃度          | 窒素酸化物<br>濃度 |    |
| 測定位置        |            | 燃焼室中             | 集塵器入口 | 集塵器出口                 | ガス冷却室<br>及び集塵器  |                | 煙突出口                    | 煙突出口               | 煙突出口               | 煙突出口               | 煙突出口                | 煙突出口        |    |
| 単位          | t          | ℃                | ℃     | PPM                   | 日               | 日              | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | m <sup>3</sup> N/h | g/m <sup>3</sup> N | m <sup>3</sup> N/h | mg/m <sup>3</sup> N | PPM         |    |
| 維持管理<br>基準値 |            | 800以上            | 200以下 | 100以下                 |                 |                | 5以下                     | 測定毎<br>計算値         | 0.15以下             |                    | 700以下               | 250以下       |    |
| R<br>7<br>年 | 4月         | 1,140            | 859   | 183                   | 13              |                |                         |                    |                    |                    |                     |             |    |
|             | 5月         | 1,120            | 860   | 184                   | 11              | 26             | 16                      | 0.19               | 0.022未満            | 0.004              | 35,500              | 10          | 42 |
|             | 6月         | 117              | 857   | 184                   | 25              | 6 18           |                         |                    |                    |                    |                     |             |    |
|             | 7月         |                  |       |                       |                 |                |                         |                    |                    |                    |                     |             |    |
|             | 8月         |                  |       |                       |                 |                |                         |                    |                    |                    |                     |             |    |
|             | 9月         | 1,008            | 858   | 185                   | 12              | 8              | 26                      | 0.30               | 0.020未満            | 0.004              | 31,200              | 6.1         | 39 |
|             | 10月        | 1,152            | 857   | 182                   | 10              |                |                         |                    |                    |                    |                     |             |    |
|             | 11月        | 5                | 861   | 183                   | 0               | 12 13 20       |                         |                    |                    |                    |                     |             |    |
|             | 12月        |                  |       |                       | 22              |                |                         |                    |                    |                    |                     |             |    |
| R<br>8<br>年 | 1月         |                  |       |                       |                 |                |                         |                    |                    |                    |                     |             |    |
|             | 2月         |                  |       |                       |                 |                |                         |                    |                    |                    |                     |             |    |
|             | 3月         |                  |       |                       |                 |                |                         |                    |                    |                    |                     |             |    |

注1) 燃焼ガス温度及び集塵器入口温度並びに一酸化炭素濃度は平均値での値です。

注2) ばいじん除去に関する事項は焼却運転中は連続排出のため、休炉期間中に行った清掃日です。

注3) ダイオキシン類測定は年/1回以上、それ以外の測定は6ヶ月に1回以上の測定です。

注4) 排ガス中のばい煙濃度測定結果は、酸素濃度値12%換算値です。

注5) 各測定項目については連続測定をしており、データ量が多いため閲覧を希望される方は、事務局(西脇多可行政事務組合)にお問い合わせください。